



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (кол - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел государственного пожарного надзора по Канавинскому району г. Н.Новгорода

603086, г. Н.Новгород ул. Мурашкинская, 20, тел. 246-34-40, 246-13-16, факс: 277-61-28

наименование территориального органа МЧС России
наименование органа государственного пожарного надзора
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

№ 7

В период с 14 час 00 мин по 16 час 00 мин «11» апреля 2012 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад Любимчики»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного по адресу: 603070, город Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 22 «б», помещение на первом этаже П 1 (бывшие квартиры № 1, 2, 3)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности, при осуществлении образовательной деятельности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Главный государственный инспектор
Канавинского района города Нижнего Новгорода
по пожарному надзору Хохлов Д.А.

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора



«11» апрель 2012 г.

исп.: Солнышкин И.С.
тел.: 246-34-40

Телефон доверия:
УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области тел.: (831) 296-07-08
ОГПН по Канавинскому району г. Н.Новгорода тел.: (831) 246-05-02

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел государственного пожарного надзора по Канавинскому району г. Н.Новгорода
603086, г. Н.Новгород ул. Мурашкинская, 20, тел. 246-34-40, 246-13-16, факс: 277-61-28

**Акт № 17
обследования**

«11» апреля 2012 года

город Нижний Новгород
(город, село, поселок)

16 час 00 мин

Государственный инспектор Канавинского района города Нижнего Новгорода по по-
жарному надзору Солнышкин Иван Сергеевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
обследование)

в период с 14 час 00 мин по 16 час 00 мин «11» апреля 2012 г. проведено обследо-
вание документов, объекта заявителя на территории, в здании и помещениях
Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад Любимчики»

(наименование объекта юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
расположенного (-ых) по адресу: 603070, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова,
д. 22 «б», помещение на первом этаже П 1 (бывшие квартиры № 1, 2, 3)

при обследовании совместно с Ген. директором Тумановой Ириной Михайловной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридиче-
ского лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведе-
нии обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад Любимчики» распо-
ложен на 1 этаже десятиэтажного многоквартирного жилого дома, здание 1 степени
огнестойкости. Освещение здания электрическое, отопление центральное (водяное).
Из помещений имеются 3 рассредоточенных эвакуационных выхода. Пути эвакуации
обеспечены знаками пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются
свободно, по направлению выхода из помещений. Пути эвакуации оборудованы эва-
куационным освещением. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигна-
лизацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые
находятся в исправном состоянии и проводится их регулярное техническое обслужи-
вание. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности прошел обучение по
программе пожарно-технического минимума.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количест-
во зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление,
вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной
опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их

конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	-	-

Актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«__» _____ 20__ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Мухомов А.Н.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Муж
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности, при осуществлении образовательной деятельности

«__» _____ 20__ г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор

Канавинского района города Нижнего Новгорода

по пожарному надзору Солнышкин И. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«__» _____ 20__ г.



М.Л.П.*

«Телефоны доверия»:

(831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831) 246-05-02 ОГПН по Канавинскому району г. Н. Новгорода



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и Борском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.76.07.000.М.000114.09.12 от 21.09.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, которые Негосударственное образовательное учреждение "Детский сад Любимчики" предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по адресу:

603070, город Нижний Новгород, улица Сергея Акимова, дом 226, квартира 1, 2, 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Негосударственное образовательное учреждение "Детский сад Любимчики", 603070 город Нижний Новгород, улица Сергея Акимова, дом 22а, квартира 81 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол санитарно-гигиенической оценки по условиям лицензирования образовательной деятельности № 6026/07 от 19.09.2012г., выданный Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода и Борском районе, протоколы № 6 измерения искусственной освещенности, № 6 инструментального контроля микроклимата от 21.03.2012 г., выданные ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода, Борском районе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2048938